

## Kommandoplan Gen. Energie Fischingen

revidiert per 01.02.2010

Steuerleiter-Kennzeichnung Gen. Energie Fischingen (gem. WV Deutschschweiz, Ausgabe 2009)

<u>Verdrahtung</u>	<u>Farbe</u>	<u>Nummeriert</u>
Eingang Steuersicherung	Farben nach Polleiter Hausinstallation, <u>2,5°</u>	
Steuerpolleiter	grau	
Steuerneutralleiter	grau	<u>0</u>
Doppeltarif	grau	<u>6</u>
übrige Steuerfarben	grau	<u>wählbar</u>
<b>Die Steuerlegende ist gut sichtbar neben dem Empfänger zu platzieren</b>		

<b>die gebräuchlichsten Schaltprogramme:</b>	TRE	Ö=Öffner S=Schliesser	Schaltzeiten (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Leiter-Nr.
	Kommando			
<b>Doppeltarif</b>	25		HT E 07.00- A 20.00 Mo-Fr / E 07.00- A 13.00 Sa	6
Max. Rückstellung	29		nicht gesperrt	wählbar
Sperrung Waschautomat, Tumbler	60	S	nicht gesperrt	wählbar
Sperrung E-Mobility		Ö	Vorgesehen für Spitzensperrung, momentan frei - Sperrschütz einbauen!	wählbar
Boiler 4h (immer wenn möglich)	35-39	S	Nachladung während 4 h gem. Steuereinheit GEF (zus. Lastregler)	wählbar
Boiler 8h (nur in Ausnahmefällen bewilligt)	30,33	S	Nachladung während 8 h gem. Steuereinheit GEF	wählbar
Boiler Tag	34	S	Freigabe zu spez. Zwecken tagsüber	wählbar
Freigabe Speicherheizung	40	S	Nachladung (E 22.00 - A 6.00 Uhr)	wählbar
Sperrung Wärmepumpen, Zusatzheizung, IR-Strahler	61 + 62	S	Bis zu 3x 2h während 24 Stunden gesperrt (zus. Lastregler)	wählbar
Sperrung Heubelüftung	66	S	nicht gesperrt	wählbar
Sperrung Sauna	60	S	Vorgesehen für Spitzensperrung, momentan frei - Sperrschütz einbauen!	wählbar
Reklamebeleuchtung	51	S	E 22.00 - A 6.00 Photozelle	wählbar

Montage und Demontage der Steuergeräte sowie das Anbringen und Entfernen von Plombierungen ist nur über Gen. Energie Fischingen gestattet!

Für alle Angaben sind Änderungen und Ergänzungen vorbehalten und bei Bedarf möglich! Abänderungen vom vorliegenden Kommandoplan nur über Gen. Energie Fischingen!