

ANSCHLUSS WÄRMEERZEUGUNGSANLAGEN

ANSCHLUSSBESTIMMUNGEN:

Warmwasserspeicher Speicherheizungen und dergleichen:

- 1 DIE INSTALLATIONSANZEIGE IST IMMER MIT SCHEMA AN EWD EINZUREICHEN. DETAILS FÜR DIE ENERGIESTEuerung UND DEREN MONTAGE SIND AUF DER INSTALLATIONSBEWILLIGUNG AUFGEFÜHRT.**
- 2 ALLE VORSCHRIFTEN UND NORMEN SIND EINZUHALTEN.**
- 3 STEUERUNG ÜBER EWD MIT SPERRSCHÜTZ: DIE AUFHEIZUNG ERFOLGt IN DER REGEL WÄHREN DEN NIEDERTARIFZEITEN. DIE FESTEN SPERRZEITEN SIND EINZUHALTEN (SIEHE TARIFBLATT).**
- 4 MONTAGE, PLOMBIERUNGEN UND ABSCHLUSSKONTROLLE DER TARIF - STEUERUNG ERFOLGEN ÜBER EWD.**

Wärmepumpen:

- 1 DIE INSTALLATIONSANZEIGE IST IMMER MIT SCHEMA AN EWD EINZUREICHEN. DETAILS FÜR DIE ENERGIESTEuerung UND DEREN MONTAGE SIND AUF DER INSTALLATIONSBEWILLIGUNG AUFGEFÜHRT.**
- 2 ZUSÄTZLICH IST DAS FORMULAR“ANMELDUNG FÜR ELEKTRISCHE WÄRME“ KOMPLETT AUSGEFÜLLT UND MIT SCHEMA AN EWD EINZUREICHEN**
- 3 ALLE VORSCHRIFTEN UND NORMEN SIND EINZUHALTEN.**
- 4 STEUERUNG ÜBER EWD MIT SPERRSCHÜTZ: DIE AUFHEIZUNG IST WÄHREND DEN NIEDERTARIFZEITEN BIS AUF WEITERES UNEINGESCHRÄNKt. WÄHREND DEN HOCHTARIFZEITEN KANN DIE ANLAGE GESAMTHAFT BIS ZU 4 STUNDEN GESPERRT WERDEN, OHNE UNTERBRUCH IM MAXIMUM 2 STD (LASTABWURF). NACH ABLAUF EINER EINGETRETENEN SPERRUNG ERFOLGt EINE FREISCHALTUNG VON MINDSTENS DER SPERRDAUER. DIE FESTEN SPERRZEITEN (11. 00 – 12.15 UHR) SIND EINZUHALTEN.**
- 5 MONTAGE, PLOMBIERUNGEN UND ABSCHLUSSKONTROLLE DER TARIF - STEUERUNG ERFOLGEN ÜBER EWD.**